Журнал периодического осмотра лифта

Составитель

ООО «Инжиниринг Системс»

Реестровый номер организации: 23-СО-0142

Дата начала журнала

«01» июля 2026 г.

Дата окончания журнала

«30» сентября 2026 г.

Журнал периодического осмотра лифта

Период
«01» июля 2026 г. — «30» сентября 2026 г.

№ п/п	Адрес лифта	Заводской номер лифта	Дата и время осмотра лифта	Результаты осмотра, выявленные неисправности	Ф.И.О, должность лица, проводившего осмотр	Подпись лица, проводившего осмотр	Отметка об устранении неисправностей, выявленных при осмотре (устранено, дата, подпись)
1	2	3	4	5	6	7	8
A0007	г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, д. 144/2, подъезд 4 Пассажирский, 400 кг, ПП-0411Щ	11987446	06.07.2026 09:20	Замечаний нет. Проверены двусторонняя переговорная связь, точность остановки, работа дверей и освещение кабины.	Иванов И. И., электромеханик	Иванов И. И., электромеханик	
A0008	г. Краснодар, ул. Красная, д. 1 Пассажирский, 630 кг	10442231	06.07.2026 11:05	Не работает вызов диспетчера из кабины; посторонний шум при движении вниз между 5 и 6 этажами.	Иванов И. И., электромеханик	Иванов И. И., электромеханик	Заявка A0142 от 06.07.2026, устранено 07.07.2026: заменен блок связи. 07.07.2026 16:00
—	г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 220 Грузовой, 1000 кг Нет записи; по плану 06.08.2026	10098127		Не проводился: записи об осмотре нет			

В журнал вносятся сведения о проведении периодических осмотров лифтов, закрепленных за работником. Журнал заполняется незамедлительно по результатам осмотра.

№ п/п	Адрес лифта	Заводской номер лифта	Дата и время осмотра лифта	Результаты осмотра, выявленные неисправности	Ф.И.О, должность лица, проводившего осмотр	Подпись лица, проводившего осмотр	Отметка об устранении неисправностей, выявленных при осмотре (устранено, дата, подпись)
1	2	3	4	5	6	7	8
A0010	г. Краснодар, ул. Красная, д. 1 Пассажирский, 630 кг	10442231		Осмотр не проводился			
	Аннулировано, 06.08.2026, Смирнова А. А.: дубль записи, осмотр закрыт вместе с ТО						

В журнал вносятся сведения о проведении периодических осмотров лифтов, закрепленных за работником. Журнал заполняется незамедлительно по результатам осмотра.

Лист-заверитель

Журнал периодического осмотра лифта

Число пронумерованных и прошнурованных листов:
4 (четыре).

Подписан лицом, ответственным за организацию эксплуатации лифтов, и скреплен печатью организации, выполняющей осмотры лифтов.

распорядительный акт № 14-к от 12.01.2026

Главный инженер		Петров Петр Петрович	М.П.
Должность	Подпись	Расшифровка подписи	

Документ подготовлен для вывода на печать, прошнуровывания и заверения собственноручной подписью ответственного лица (ГОСТ Р 55964-2022, п. 7.5.5). Изображение подписи (факсимиле) не является электронной подписью.