Журнал технического обслуживания и ремонта лифта

Специализированная организация
ООО «Инжиниринг Системс»
Реестровый номер организации: 23-СО-0142

Адрес лифта
г. Краснодар, ул. Красная, д. 1, подъезд 2

Тип и грузоподъемность лифта
Пассажирский, 400 кг

Заводской номер лифта
11987446

Дата начала журнала
«01» июля 2026 г.

Дата окончания журнала
«30» сентября 2026 г.

Журнал технического обслуживания и ремонта лифта

Специализированная организация
ООО «Инжиниринг Системс»

Адрес лифта
г. Краснодар, ул. Красная, д. 1, подъезд 2

Тип и грузоподъемность лифта
Пассажирский, 400 кг

Заводской номер лифта
11987446

Период
«01» июля 2026 г. — «30» сентября 2026 г.

№ п/п	Вид проведенной работы	Дата проведения работы	Ф.И.О., должность лица, выполнившего работы	Подпись лица, выполнившего работы	Ф.И.О., подпись лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифта
1	2	3	4	5	6
A0017	ТО-1 Проверены освещение кабины и связь с диспетчером. Двери открываются и закрываются плавно.	06.07.2026	Иванов И. И., электромеханик		Петров П. П.
A0018	ТР Заменены контакты дверей шахты на пятом этаже. После проверки лифт передан в эксплуатацию.	06.08.2026	Иванов И. И., электромеханик		Петров П. П.
A0019	ТО-1 Проверены точность остановки кабины и работа кнопок вызова на всех этажах. Замечаний нет.	06.09.2026	Иванов И. И., электромеханик		Петров П. П.

В журнал вносятся сведения о проведении технического обслуживания лифта. Сведения о выполненных работах вносит электромеханик по лифтам, за которым закреплено данное оборудование. Журнал хранится в машинном помещении или в шкафу управления лифтом у лифта без машинного помещения.

Лист-заверитель

Журнал технического обслуживания и ремонта лифта

Число пронумерованных и прошнурованных листов:
3 (три).

Подписан лицом, ответственным за организацию технического обслуживания и ремонта лифта, и скреплен печатью специализированной организации.

Главный инженер		Петров Петр Петрович	М.П.
Должность	Подпись	Расшифровка подписи	

Документ подготовлен для вывода на печать, прошнуровывания и заверения собственноручной подписью ответственного лица (ГОСТ Р 55964-2022, п. 7.5.5). Изображение подписи (факсимиле) не является электронной подписью.