Журнал регистрации неисправностей двусторонней переговорной связи и оборудования системы диспетчерского контроля

Объект
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 220

Лифт
подъезд 1, лифт 3

ООО «Инжиниринг Системс»

Реестровый номер организации: 23-СО-0142

Дата начала журнала
«01» июля 2026 г.

Дата окончания журнала
«30» сентября 2026 г.

Запись по заявке № A0143

Объект
г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 220

Лифт
подъезд 1, лифт 3

Период
«01» июля 2026 г. — «30» сентября 2026 г.

№ заявки	Дата и время поступления заявки	Адрес	Содержание заявки и характер неисправности	Обнаруженные неисправности и нарушения	Отметка о выполнении заявки	Время выполнения заявки	Ф.И.О. монтера, подпись	Ф.И.О. диспетчера, подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A0143	05.08.2026 10:20	г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 220, подъезд 1, лифт 3	Нет двусторонней переговорной связи кабина — диспетчерская	Обрыв линии связи в этажном щите, линия восстановлена	Выполнена	05.08.2026 14:00	Иванов Иван Иванович	Смирнова Анна Алексеевна

В журнал вносятся все поступившие заявки о неисправностях двусторонней переговорной связи и оборудования системы диспетчерского контроля.

Лист-заверитель

Журнал регистрации неисправностей двусторонней переговорной связи и оборудования системы диспетчерского контроля

г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 220 / подъезд 1, лифт 3

Число пронумерованных и прошнурованных листов:

3 (три).

Подписан лицом, ответственным за организацию эксплуатации объекта, и скреплен печатью специализированной организации.

распорядительный акт № 14-к от 12.01.2026

Главный инженер		Петров Петр Петрович	М.П.
Должность	Подпись	Расшифровка подписи	

Документ подготовлен для вывода на печать, прошнуровывания и заверения собственноручной подписью ответственного лица (ГОСТ Р 55964-2022, п. 7.5.5). Изображение подписи (факсимиле) не является электронной подписью.