Журнал регистрации неисправностей лифтов

Объект
ЖК «Шоколад»

Лифт
№ 78-421

Дата начала журнала
«27» октября 2026 г.

Дата окончания журнала
«27» октября 2026 г.

Запись по заявке № 1042

Объект
ЖК «Шоколад»

Лифт
лифт 78-421

Дата
«27» октября 2026 г.

Дата	Время поступления заявки	Адрес лифта	Содержание заявки и характер неисправности	Ф.И.О., должность лица, получившего заявку	Время выполнения заявки (при эвакуации пассажира из кабины лифта в случае застревания указывается отдельно)	Выявленные причины неисправности лифта	Ф.И.О., подпись лица, выполнившего заявку	Ф.И.О. диспетчера, подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.10.2026	12:40	ЖК «Шоколад», лифт 78-421	Двери кабины не закрываются на четвертом этаже.	Орлова М., Диспетчер	27.10.2026 14:40	Заменен концевик дверей. Проверена работа лифта на всех этажах.	Соколов П.	Орлова М.

В журнал вносятся все поступившие заявки о неисправностях лифта. Журнал заполняется незамедлительно по факту поступления заявки и информации о ее выполнении.

Лист-заверитель

Журнал регистрации неисправностей лифтов

ЖК «Шоколад» / лифт 78-421

Число пронумерованных и прошнурованных листов:

3 (три).

Подписан лицом, ответственным за организацию эксплуатации лифтов, и скреплен печатью организации — владельца лифтов.

Должность	Подпись	Расшифровка подписи	М.П.

Документ подготовлен для вывода на печать, прошнуровывания и заверения собственноручной подписью ответственного лица (ГОСТ Р 55964-2022, п. 7.5.5). Изображение подписи (факсимиле) не является электронной подписью.